

atmoMAG

MAG ...4/1 Z



Notice d'installation et de maintenance

Sommaire

1	Sécurité.....	3	8.13	Contrôle de la charge de chauffage	18
1.1	Mises en garde relatives aux opérations	3	8.14	Réglage de la charge thermique maximale	19
1.2	Utilisation conforme	3	8.15	Contrôle de la charge de chauffage maximale	20
1.3	Consignes de sécurité générales	3	8.16	Finalisation des travaux d'inspection et de maintenance	20
1.4	Prescriptions (directives, lois, normes).....	5	8.17	Contrôle de l'étanchéité du produit.....	20
2	Remarques relatives à la documentation.....	6	9	Mise hors service.....	20
2.1	Respect des documents complémentaires applicables	6	10	Mise au rebut de l'emballage.....	20
2.2	Conservation des documents	6	11	Service après-vente	20
2.3	Validité de la notice.....	6	Annexe	21	
3	Description du produit	6	A	Liste de contrôle de mise en fonctionnement.....	21
3.1	Mentions figurant sur la plaque signalétique	6	B	Dépannage	21
3.2	Structure du produit	6	C	Tableaux de réglage du gaz.....	22
3.3	Marquage CE.....	7	D	Tableaux de réglage du gaz.....	22
4	Montage	7	E	Intervalles d'inspection et de maintenance	23
4.1	Contrôle du contenu de la livraison	7	F	Caractéristiques techniques	24
4.2	Pré-installation murale	7	Index	29	
4.3	Distances minimales pour l'installation et la maintenance	8			
4.4	Dimensions	9			
4.5	Choix de l'emplacement	11			
4.6	Démontage de l'habillage du produit.....	11			
4.7	Montage de l'habillage du produit.....	11			
4.8	Suspension du produit.....	11			
5	Installation.....	11			
5.1	Remarques relatives au groupe de gaz.....	12			
5.2	Purge du réservoir de gaz de pétrole liquéfié	12			
5.3	Utiliser le bon groupe de gaz	12			
5.4	Ordre d'installation des raccords	12			
5.5	Raccordement du tube des gaz de combustion	12			
6	Mise en service	13			
6.1	Procédure de mise en service initiale	13			
6.2	Changement de gaz	13			
6.3	Contrôle du fonctionnement du capteur des gaz de combustion.....	13			
6.4	Contrôle de la pression dynamique du gaz	14			
6.5	Contrôle d'étanchéité.....	14			
6.6	Remise du produit à l'utilisateur	14			
7	Dépannage	15			
8	Inspection et maintenance.....	15			
8.1	Approvisionnement en pièces de rechange	15			
8.2	Vidange du produit.....	15			
8.3	Démontage de l'électrode d'allumage et du filtre d'allumage du gaz.....	15			
8.4	Démontage du brûleur	15			
8.5	Nettoyage du brûleur	16			
8.6	Nettoyage du porte-injecteur	16			
8.7	Démontage du coupe-tirage antirefouleur	17			
8.8	Nettoyage du coupe-tirage antirefouleur	17			

1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives aux opérations

Classification des mises en garde liées aux manipulations

Les mises en garde relatives aux manipulations sont graduées à l'aide de symboles associés à des mots-indicateurs, qui signalent le niveau de gravité du risque encouru.

Symboles de mise en garde et mots-indicateurs



Danger !

Danger de mort immédiat ou risque de blessures graves



Danger !

Danger de mort par électrocution



Avertissement !

Risque de blessures légères



Attention !

Risque de dommages matériels ou de menaces pour l'environnement

1.2 Utilisation conforme

Une utilisation incorrecte ou non conforme peut présenter un danger pour la vie et la santé de l'utilisateur ou d'un tiers, mais aussi endommager l'appareil et d'autres biens matériels.

Ce produit est un générateur de chaleur spécialement conçu pour la production d'eau chaude sanitaire.

Les produits figurant dans cette notice ne doivent être installés et utilisés qu'avec les accessoires mentionnés dans les documents complémentaires applicables concernant le conduit du système ventouse, suivant le type d'appareil.

L'utilisation du produit dans des véhicules, par exemple mobil-home ou caravane, est considérée comme non conforme. Ne sont pas considérées comme des véhicules les unités installées à demeure (installation fixe dans un endroit donné).

L'utilisation conforme du produit suppose :

- le respect des notices d'utilisation, d'installation et de maintenance du produit ainsi que des autres composants de l'installation

- une installation et un montage conformes aux critères d'homologation du produit et du système
- le respect de toutes les conditions d'inspection et de maintenance qui figurent dans les notices.

L'utilisation conforme de l'appareil suppose, en outre, une installation conforme au code IP.

Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considérée comme non conforme. Toute utilisation directement commerciale et industrielle sera également considérée comme non conforme.

Attention !

Toute utilisation abusive est interdite.

1.3 Consignes de sécurité générales

1.3.1 Danger en cas de qualification insuffisante

Les opérations suivantes ne peuvent être effectuées que par des professionnels suffisamment qualifiés :

- Montage
 - Démontage
 - Installation
 - Mise en service
 - Inspection et maintenance
 - Réparation
 - Mise hors service
- Conformez-vous systématiquement à l'état de la technique.

1.3.2 Danger de mort en cas de fuite de gaz

En cas d'odeur de gaz dans les bâtiments :

- Évitez les pièces où règne une odeur de gaz.
- Si possible, ouvrez les portes et les fenêtres en grand pour créer des courants d'air.
- Évitez les flammes nues (par ex. briquet ou allumettes).
- Ne fumez pas.
- N'utilisez surtout pas d'interrupteur électrique, fiche de secteur, sonnette, téléphone ou autre interphone dans le bâtiment.



- ▶ Fermez le dispositif d'arrêt du compteur à gaz ou le dispositif de coupure principal.
- ▶ Si possible, fermez le robinet d'arrêt du gaz du produit.
- ▶ Prévenez les habitants en les appelant ou en frappant à leur porte.
- ▶ Quittez immédiatement le bâtiment et veillez à ce que personne n'y pénètre.
- ▶ Prévenez la police et les pompiers dès que vous avez quitté le bâtiment.
- ▶ Prévenez le service d'urgence du fournisseur de gaz avec un téléphone situé hors du bâtiment.

1.3.3 Danger de mort en cas de défaut d'étanchéité et d'installation en sous-sol

Le gaz de pétrole liquéfié s'accumule au niveau du sol. Si le produit est installé dans un sous-sol, le gaz de pétrole liquéfié risque de s'accumuler au niveau du sol en cas de défaut d'étanchéité. En l'occurrence, cela présente des risques d'explosion.

- ▶ Faites en sorte qu'il ne puisse surtout pas y avoir de fuite de gaz liquéfié au niveau du produit ou de la conduite de gaz.

1.3.4 Danger de mort en cas d'obturation ou de fuite des conduites des gaz de combustion

En cas d'erreur d'installation, de dommages, de manipulation ou d'emplacement d'installation inadapté, il peut y avoir une fuite de gaz de combustion, avec par conséquent un risque d'intoxication.

En cas d'odeur de gaz de combustion dans les bâtiments :

- ▶ Ouvrez les portes et les fenêtres en grand pour créer des courants d'air.
- ▶ Éteignez le produit.
- ▶ Vérifiez les circuits des gaz de combustion du produit et les redirections des gaz de combustion.

1.3.5 Danger de mort dû aux substances explosives et inflammables

- ▶ N'utilisez pas le produit dans des pièces où vous entreposez des substances explosives ou inflammables (par ex. essence, papier, peinture).

1.3.6 Risque d'intoxication en cas d'apport insuffisant en air de combustion

Condition: Fonctionnement sur air ambiant

- ▶ Faites en sorte que l'alimentation en air de la pièce d'installation du produit soit suffisante et à ce qu'elle ne soit jamais entravée. Elle doit être conforme aux principales exigences en matière de ventilation.

1.3.7 Risques de corrosion en cas d'air de combustion ou d'air ambiant inadapté

Les aérosols, les solvants, les détergents chlorés, les peintures, les colles, les produits ammoniaqués, les poussières et autres risquent de provoquer un phénomène de corrosion au niveau du produit et du système d'évacuation des gaz de combustion.

- ▶ Faites en sorte que l'air de combustion soit exempt de fluor, de chlore, de soufre, de poussières etc.
- ▶ Veillez à ce qu'il n'y ait pas de substances chimiques entreposées dans la pièce d'installation.
- ▶ Si le produit doit être installé dans un salon de coiffure, un atelier de peinture ou de menuiserie, une entreprise de nettoyage ou autre, veillez à le placer dans une pièce d'installation distincte, dont l'air est techniquement exempt de substances chimiques.
- ▶ Faites en sorte que l'air de combustion ne transite pas par d'anciennes cheminées de chaudières fioul au sol ou d'autres appareils de chauffage susceptibles de provoquer un encrassement du conduit.

1.3.8 Risque d'intoxication dû à l'absence de dispositif de surveillance des gaz de combustion

Dans des conditions défavorables, des gaz de combustion peuvent s'échapper dans la pièce d'installation. Dans ce cas, le dispositif de surveillance des gaz de combustion coupe le générateur de chaleur. En l'absence de dispositif de surveillance des gaz de combustion, le générateur de chaleur continue de fonctionner.

- ▶ Ne mettez en aucun cas le dispositif de surveillance des gaz de combustion hors service.





1.3.9 Danger de mort en cas d'habillage de type armoire

Un habillage de type armoire peut présenter des risques en cas de fonctionnement du produit dépendant de l'air ambiant.

- ▶ Veuillez à ce que le produit bénéficie d'une alimentation en air de combustion suffisante.

1.3.10 Risque de dommages matériels sous l'effet du gel

- ▶ N'installez pas le produit dans une pièce exposée à un risque de gel.

1.3.11 Danger de mort en cas d'omission de dispositif de sécurité

Les schémas contenus dans ce document ne présentent pas tous les dispositifs de sécurité requis pour une installation appropriée.

- ▶ Équipez l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires.
- ▶ Respectez les législations, normes et directives nationales et internationales en vigueur.

1.3.12 Risque de brûlures ou d'ébouillement au contact des composants chauds

- ▶ Attendez que les composants aient refroidi avant d'intervenir.

1.3.13 Risque d'intoxication et de brûlures en cas de fuite de gaz de combustion chauds

- ▶ N'utilisez le produit que si le système d'évacuation des gaz de combustion est entièrement monté.
- ▶ Hormis aux fins de contrôle rapide, n'utilisez le produit que si le panneau avant est monté et fermé.

1.3.14 Risque de dommages matériels en cas d'outillage inadapté

- ▶ Servez-vous d'un outil approprié.

1.4 Prescriptions (directives, lois, normes)

- ▶ Veuillez respecter les prescriptions, normes, directives, décrets et lois en vigueur dans le pays.



2 Remarques relatives à la documentation

2.1 Respect des documents complémentaires applicables

- Conformez-vous impérativement à toutes les notices d'utilisation et d'installation qui accompagnent les composants de l'installation.

2.2 Conservation des documents

- Remettez cette notice et l'ensemble des documents complémentaires applicables à l'utilisateur.

2.3 Validité de la notice

Cette notice s'applique exclusivement aux modèles suivants :

Produit - référence d'article

Validité: France OU Belgique

MAG 114/1 Z(E-BE/FR)	Belgique	0010022555
	France	0010022555
MAG 114/1 Z(P-BE/FR)	Belgique	0010022554
	France	0010022554
MAG 144/1 Z(E-BE)	Belgique	0010022544
MAG 144/1 Z(E-FR)	France	0010022545
MAG 144/1 Z(P-BE)	Belgique	0010022546
MAG 144/1 Z(P-FR)	France	0010022547

3 Description du produit

3.1 Mentions figurant sur la plaque signalétique

La plaque signalétique est montée d'usine sur la face avant du coupe-tirage antirefouleur, sous l'habillage du produit.


Validité: Belgique OU France

Mention figurant sur la plaque signalétique	Signification
MAG	Catégorie de produit
11/14	Puissance en l/min
-4/1	Raccord de cheminée/version du produit
Z	avec allumage piézo-électrique
atmoMAG	Gamme de produits
Type B11 BS	Types d'appareils au gaz admissibles
cat. I	Appareil monogaz
cat II	Appareil à gaz multiple
2E+ BE) 3P (BE) 2E+ 3P (FR)	Catégories de gaz autorisées
G20/25/31	Types de gaz avec pression de raccordement autorisés
P _{nom.}	Puissance utile maximale
P _{min.}	Puissance utile minimale
Q _{nom.}	Charge thermique maximale
Q _{min.}	Charge thermique minimale


Mention figurant sur la plaque signalétique	Signification
P _{w max.}	Pression d'eau maximale admissible
Numéro de série	7e au 16e chiffre = référence d'article du produit

3.2 Structure du produit

Validité: MAG 114/1 Z(E-BE/FR) OU MAG 114/1 Z(P-BE/FR)



1	Coupe-tirage antirefouleur	7	Mécanisme gaz
2	Capteur des gaz de combustion	8	Bouton de réglage de puissance
3	Limiteur de température de sécurité (LTS)	9	Allumeur piézo-électrique
4	Échangeur thermique	10	Electrode d'allumage
5	Brûleur	11	Couple thermoélectrique
6	Sélecteur de débit/sélecteur de température	12	Veilleuse



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Coupe-tirage antirefou-
leur | 7 Mécanisme gaz |
| 2 Capteur des gaz de
combustion | 8 Bouton de réglage de
puissance |
| 3 Limiteur de température
de sécurité (LTS) | 9 Allumeur piézo-élec-
trique |
| 4 Échangeur thermique | 10 Electrode d'allumage |
| 5 Brûleur | 11 Couple thermoélec-
trique |
| 6 Sélecteur de dé-
bit/sélecteur de
température | 12 Veilleuse |

3.3 Marquage CE



Le marquage CE atteste que les produits sont conformes aux exigences élémentaires des directives applicables, conformément à la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

4 Montage


4.1 Contrôle du contenu de la livraison

- Sortez l'appareil de son carton d'emballage.
- Vérifiez que rien ne manque et qu'aucun élément n'est endommagé.


4.1.1 Contenu de la livraison

Quan- tité	Désignation
1	Chauffe-bain instantané à gaz
1	Complément de livraison accessoires de raccordement
1	Complément de livraison (documentation)

4.2 Pré-installation murale




Installation encastrée



Installation en apparent

- ▶ Montez les raccordements comme suit :
 - 1 = raccord d'eau froide R 1/2
 - 2 = raccord de gaz
 - 3 = raccord d'eau chaude R 1/2
- ▶ Respectez les distances d'écart suivantes pour tous les types de produits :
 - a = 92 mm
 - b = 85 mm
 - c ≈ 100 mm sans dispositif d'arrêt thermique
 - c ≈ 145 mm sans dispositif d'arrêt thermique

4.3 Distances minimales pour l'installation et la maintenance




	Distance minimale
A	50 mm
B	180 mm ; cote optimale = env. 250 mm
C	20 mm ; cote optimale = env. 50 mm
D	Écart de 500 mm devant le générateur de chaleur, afin de faciliter l'accès pour les travaux de maintenance (correspondant à l'ouverture d'une porte).

Il n'est pas nécessaire de prévoir une distance supérieure à l'écart minimal entre le produit et des composants en matériaux inflammables.


4.4 Dimensions

Validité: MAG 114/1 Z(E-BE/FR) OU MAG 114/1 Z(P-BE/FR)



Hauteur, cote A

	Belgique	France
MAG 114/1 Z(E-BE/FR)	658 mm	658 mm
MAG 114/1 Z(P-BE/FR)	616 mm	616 mm
MAG 144/1 Z(E-BE)	658 mm	
MAG 144/1 Z(E-FR)		658 mm
MAG 144/1 Z(P-BE)	616 mm	
MAG 144/1 Z(P-FR)		630 mm




Hauteur, cote A

	Belgique	France
MAG 114/1 Z(E-BE/FR)	658 mm	658 mm
MAG 114/1 Z(P-BE/FR)	616 mm	616 mm
MAG 144/1 Z(E-BE)	658 mm	
MAG 144/1 Z(E-FR)		658 mm
MAG 144/1 Z(P-BE)	616 mm	
MAG 144/1 Z(P-FR)		630 mm


4.5 Choix de l'emplacement

- ▶ Sélectionnez un emplacement d'installation judicieux eu égard au cheminement des conduites (alimentation gaz, arrivée et évacuation d'eau).
- ▶ Ne montez pas le produit sur un appareil dont l'utilisation pourrait endommager le chauffe-bain instantané à gaz (par ex. au-dessus d'un four dont s'échappent des vapeurs grasses).
- ▶ Si nécessaire, isolez le mur où vous allez monter le produit s'il est en matériau inflammable (par ex. bois), de façon à respecter l'écart minimal entre le mur et le fond arrière du produit, qui monte fortement en température.
- ▶ Ne montez pas le produit dans une pièce confinée.
- ▶ Montez le produit à une hauteur minimale de 1,60 m au-dessus du sol. Si cela n'est pas possible, mettez en place une protection contre tout accès direct par d'autres moyens.

4.6 Démontage de l'habillage du produit



4.7 Montage de l'habillage du produit



4.8 Suspension du produit

1. Vérifiez la capacité de charge du mur.
2. Tenez compte du poids total du produit.
3. Utilisez exclusivement du matériel de fixation adapté à la nature du mur.
4. Si nécessaire, prévoyez un dispositif de suspension adapté sur place.
5. Suspendez le produit comme indiqué.
6. Percez les trous destinés aux vis de fixation tout en respectant les dimensions indiquées.
7. Pour fixer le produit, utilisez selon l'emplacement d'installation le matériel de fixation suivant : tirant, crochet, vis ou goujon fileté.
8. Montez le fond arrière du produit au mur en utilisant le matériel de fixation adapté.

5 Installation



Danger !

Risque d'ébouillement et/ou d'endommagement dû à une installation non conforme entraînant une fuite d'eau !

Toute contrainte au niveau des conduites d'alimentation peut entraîner des défauts d'étanchéité.

- ▶ Montez les conduites d'alimentation en veillant à ce qu'elles ne soient soumises à aucune tension.
- ▶ Si vous utilisez des conduites de raccordement en plastique pour l'eau chaude et l'eau froide, les températures ne doivent pas dépasser 95 °C et les pressions 1,3 MPa (13 bar).



Attention !

Risque de dommages matériels lors du contrôle d'étanchéité gaz !

Les contrôles d'étanchéité gaz risquent d'endommager le mécanisme gaz si la pression de contrôle > 11 kPa (110 mbar).

- ▶ Si vous pressurisez les conduites de gaz et le mécanisme gaz du produit au cours des contrôles d'étanchéité gaz, veillez à ce que la pression de contrôle soit au maximum de 11 kPa (110 mbar).
- ▶ Si vous n'êtes pas en mesure de limiter la pression de contrôle à 11 kPa (110 mbar), fermez le robinet d'arrêt du gaz monté en amont du produit avant de procéder au contrôle d'étanchéité gaz.
- ▶ Si vous avez fermé le robinet d'arrêt du gaz en amont du produit avant d'effectuer les contrôles d'étanchéité gaz, dépressurisez la conduite de gaz avant d'ouvrir le robinet d'arrêt du gaz.

- ▶ Vérifiez que le compteur à gaz présent convient au débit de gaz requis.

5.1 Remarques relatives au groupe de gaz

À la livraison, le produit est préréglé pour le groupe de gaz qui figure sur la plaque signalétique.

Validité: sauf Belgique

En présence d'un produit paramétré pour le gaz naturel, il est impératif d'effectuer une conversion pour utiliser du gaz de pétrole liquéfié. Pour cela, il vous faut un kit de conversion. La conversion est décrite dans la notice jointe au kit de conversion.

Ces adaptations et modifications ne peuvent être effectuées que par un professionnel qualifié.

5.2 Purge du réservoir de gaz de pétrole liquéfié

Un réservoir de gaz de pétrole liquéfié mal purgé peut occasionner des problèmes d'allumage.

- ▶ Avant d'installer le produit, assurez-vous que le réservoir de gaz de pétrole liquéfié a bien été purgé.
- ▶ Contactez l'entreprise responsable du remplissage ou le fournisseur de gaz de pétrole liquéfié si nécessaire.

5.3 Utiliser le bon groupe de gaz

Tout groupe de gaz inadapté peut provoquer des arrêts intempestifs du produit. Le produit risque alors de faire du bruit à l'allumage ou à la combustion.

- ▶ Utilisez exclusivement les groupes de gaz qui figurent sur la plaque signalétique.

5.4 Ordre d'installation des raccords

1. Installez le raccord d'eau chaude.
2. Installez le raccord d'eau froide.
3. Procédez à l'installation du raccord de gaz.

5.4.1 Adoucissement de l'eau

Plus la température de l'eau est élevée et plus le risque d'entartrage augmente.

- ▶ Adoucissez l'eau si nécessaire.

5.4.2 Installation du raccord d'eau froide et du raccord d'eau chaude



Avertissement !

Risques sanitaires en présence d'impuretés dans l'eau potable !

La présence de restes de joints, de salissures et d'autres résidus dans les canalisations est préjudiciable à la qualité de l'eau potable.

- ▶ Rincez soigneusement toutes les conduites d'eau froide et chaude avant de procéder au montage du produit.

- ▶ Effectuez les raccordements hydrauliques conformément aux normes en vigueur.
- ▶ La température d'entrée peut monter jusqu'à 23 °C.

5.4.3 Installation du raccord de gaz

- ▶ Montez la conduite de gaz dans les règles de l'art.
- ▶ Raccordez le produit à la conduite de gaz dans les règles de l'art.
- ▶ Retirez tous les résidus de la conduite de gaz par soufflage avant de la mettre en place.
- ▶ Purgez la conduite de gaz avant la mise en service.
- ▶ Vérifiez que toute la conduite de gaz est bien étanche, dans les règles de l'art.

5.5 Raccordement du tube des gaz de combustion




Danger !

Risque d'intoxication sous l'effet des gaz de combustion qui s'échappent.

Le produit ne doit pas être raccordé à des cheminées ou des installations d'évacuation des gaz de combustion (par ex. tubes plastiques ou tubes possédant une revêtement plastique à l'intérieur) qui peuvent perdre leur étanchéité en raison de la température élevée des gaz de combustion.

- ▶ Ne raccordez le produit qu'à des installations d'évacuation des gaz de combustion métalliques non revêtues et des cheminées qui résistent à une température des gaz de combustion maximale.



- Raccordez le produit à une installation d'évacuation des gaz de combustion à tirage naturel (cheminée) avec un tube des gaz de combustion présentant le diamètre indiqué dans les caractéristiques techniques.
- Placez le tube des gaz de combustion (1) dans le raccord du tube des gaz de combustion (2) du coupe-tirage anti-refouleur.

6 Mise en service

6.1 Procédure de mise en service initiale

La première mise en fonctionnement doit être effectuée par un technicien SAV ou un installateur spécialisé qualifié.

- Démontez l'habillage du produit (→ page 11).
 - Procédez à la mise en fonctionnement en suivant la liste de contrôle en annexe.
- Liste de contrôle de mise en fonctionnement (→ page 21)

6.2 Changement de gaz


Validité: sauf Belgique

1. Le changement de gaz ne peut être effectué que par un professionnel qualifié ou tout autre personne compétente.
2. Respectez les prescriptions nationales en vigueur.
3. Pour le changement de gaz, n'utilisez que les kits de conversion Vaillant ou les pièces de rechange Vaillant.
4. Suivez les instructions contenues dans la documentation fournie avec les kits de conversion ou pièces de rechange.

6.3 Contrôle du fonctionnement du capteur des gaz de combustion

Si le système d'évacuation des gaz de combustion est complètement ou partiellement obstrué ou si les conditions atmosphériques locales ne permettent pas un fonctionnement parfait du système d'évacuation des gaz de combustion dans le bâtiment, le capteur des gaz de combustion enregistre une augmentation de la température et interrompt l'alimentation gaz.


Vérifiez que le capteur des gaz de combustion fonctionne correctement, conformément à la description ci-dessous.



- Mettez l'appareil en fonctionnement, l'habillage du produit étant monté.
- Tournez le sélecteur de température (1) jusqu'à la butée dans le sens des aiguilles d'une montre et le bouton de réglage de puissance (2) jusqu'à la butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la quantité d'eau minimale et la quantité de gaz maximale.
- Ouvrez un robinet d'eau chaude.
- Faites en sorte que la pression d'eau soit au moins de 0,13 MPa (1,3 bar) au cours du test.
- Laissez le produit en fonctionnement jusqu'à ce qu'il atteigne un régime stable (env. 10 minutes).
- Fermez le circuit des gaz de combustion, par ex. avec un ventilateur des gaz de combustion Vaillant. Ce faisant, respectez la documentation fournie avec le ventilateur des gaz de combustion.
 - ◁ Le capteur des gaz de combustion doit interrompre l'alimentation gaz automatiquement dans un délai de 2 minutes.
- Fermez le robinet d'eau chaude.
- Laissez le capteur des gaz de combustion refroidir pendant au moins 15 minutes.
- Remettez le produit en fonctionnement.
- En cas d'échec de la mise en fonctionnement ou de blocage répété du produit par un dispositif de sécurité, contrôlez le produit ou adressez-vous au service client Vaillant.
- Dans ce cas, mettez le produit hors fonctionnement.

6.4 Contrôle de la pression dynamique du gaz

Validité: France OU Belgique



- ▶ Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
- ▶ Dévissez la vis d'étanchéité (1) du raccord fileté de mesure au niveau du mécanisme gaz.
- ▶ Retirez le joint.
- ▶ Branchez un manomètre sur le raccord fileté de mesure du mécanisme gaz.
- ▶ Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz.
- ▶ Mettez le produit en fonctionnement conformément aux instructions de la notice d'utilisation et puisez de l'eau chaude sanitaire.
- ▶ Mesurez la pression dynamique du gaz.

Validité: France

Famille de gaz	Pression dynamique du gaz admissible
Gaz naturel G20 G25	1,7 – 2,5 kPa (17 – 25 mbar) 2,0 – 3,0 kPa (17 – 30 mbar)
Gaz de pétrole liquéfié G31	2,5 – 4,5 kPa (25 – 45 mbar)

Validité: Belgique

Famille de gaz	Pression dynamique du gaz admissible
Gaz naturel G20 G25	1,7 – 2,5 kPa (17 – 25 mbar) 2,0 – 3,0 kPa (20 – 30 mbar)
Gaz de pétrole liquéfié G31	2,5 – 4,5 kPa (25 – 45 mbar)

Condition: Pression de raccordement du gaz non située dans la plage admissible



Danger !

Risques de dommages matériels et de dysfonctionnements en cas de pression dynamique du gaz erronée !

Si la pression dynamique du gaz ne se situe pas dans la plage admissible, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais aussi des dommages au niveau du produit.

- ▶ N'effectuez pas de réglage au niveau de l'appareil.
 - ▶ Vérifiez l'installation gaz.
 - ▶ Ne mettez pas l'appareil en fonctionnement.
-
- ▶ Si vous n'êtes pas en mesure de remédier au défaut, adressez-vous au fournisseur de gaz.
 - ▶ Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
 - ▶ Enlevez le manomètre.
 - ▶ Placez le joint sur la vis d'étanchéité.
 - ▶ Revissez la vis d'étanchéité (1) sur le raccord fileté de mesure du mécanisme gaz.
 - ▶ Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz.
 - ▶ Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite de gaz au niveau du raccord de mesure.

6.5 Contrôle d'étanchéité

- ▶ Vérifiez que la conduite de gaz et le circuit d'eau chaude sont bien étanches.
- ▶ Vérifiez que le système d'évacuation des gaz de combustion a été correctement installé.

6.6 Remise du produit à l'utilisateur

1. Montrez à l'utilisateur l'emplacement et le fonctionnement des dispositifs de sécurité.
2. Formez l'utilisateur aux manipulations du produit. Répondez à toutes ses questions.
3. Attirez notamment son attention sur les consignes de sécurité qu'il doit respecter.
4. Informez l'utilisateur que son produit doit faire l'objet d'une maintenance régulière.
5. Remettez à l'utilisateur l'ensemble des notices et des documents relatifs au produit, en lui demandant de les conserver.
6. Informez l'utilisateur des mesures prises pour l'alimentation en air de combustion et le système d'évacuation des gaz de combustion. Attirez son attention sur le fait qu'il ne doit pas y apporter la moindre modification.

7 Dépannage

- Pour procéder au dépannage, veuillez consulter le tableau en annexe.
- Après chaque dépannage, vérifiez que le capteur des gaz de combustion fonctionne correctement.
- Si vous ne pouvez pas éliminer l'erreur, veuillez vous adresser au service après-vente d'usine Vaillant.

8 Inspection et maintenance

- Conformez-vous aux intervalles minimums d'inspection et de maintenance. Il peut être nécessaire d'anticiper l'intervention de maintenance, en fonction des constats de l'inspection. Vous trouverez en annexe les tableaux des travaux d'inspection et d'entretien.


8.1 Approvisionnement en pièces de rechange

Les pièces d'origine du produit ont été homologuées par le fabricant dans le cadre des tests de conformité. Si vous utilisez des pièces qui ne sont pas certifiées ou homologuées à des fins de maintenance ou de réparation, le produit risque de ne plus répondre aux normes en vigueur, et donc de ne plus être conforme.

Nous recommandons donc expressément d'utiliser les pièces de rechange originales du fabricant afin de garantir un fonctionnement sûr et fiable du produit. Pour toute information sur les pièces de rechange originales, reportez-vous aux coordonnées qui figurent au dos de la présente notice.

- Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales spécialement homologuées pour le produit dans le cadre de la maintenance ou la réparation.

8.2 Vidange du produit



1. Fermez la vanne d'arrêt du gaz et la vanne d'arrêt en amont de l'entrée d'eau froide.
2. Desserrez la vis de vidange (1) et la rondelle d'étanchéité pour la vidange.
3. Ouvrez tous les robinets d'eau chaude raccordés au produit afin que le produit et les conduites se vident complètement.

8.3 Démontage de l'électrode d'allumage et du filtre d'allumage du gaz




Danger !

Risques de brûlures ou d'ébouillantage sous l'effet des composants chauds !

Tous les composants du brûleur et les composants qui sont traversés par de l'eau présentent un risque de brûlures ou d'ébouillantage.


- Attendez que les composants aient refroidi avant d'intervenir.




1. Dévissez les écrous (1) de la conduite d'allumage du gaz.
2. Retirez la conduite d'allumage du gaz avec précaution.
3. Dévissez la vis (2) de fixation du mécanisme d'allumage du gaz au niveau du brûleur, puis retirez le mécanisme.

8.4 Démontage du brûleur


1. Vidangez le produit.
2. Démontez le raccord d'eau froide du produit.
3. Démontez le raccord de gaz du produit.



4. Dévissez l'écrou-raccord de la vanne d'eau. Retirez l'attache du raccord d'eau froide du brûleur.
5. Débranchez le tube de la vanne d'eau et retirez-le du raccord d'eau froide du brûleur.



6. Retirez les deux vis du porte-injecteur.
7. Dévissez les deux vis du mécanisme gaz.
8. Enlevez le mécanisme gaz conjointement avec la vanne d'eau.




9. Dévissez l'écrou-raccord du raccord d'eau de l'échangeur thermique du brûleur.
10. Démontez quatre vis.
11. Soulevez légèrement le brûleur et tirez-le vers l'avant avec précaution.

8.5 Nettoyage du brûleur


1. Retirez du brûleur les résidus de combustion au moyen d'une brosse en laiton en prenant soin de ne pas endommager le brûleur.
2. Nettoyez les injecteurs et les rails du brûleur avec un pinceau doux et soufflez la poussière et les salissures hors de la pièce d'installation, de l'extérieur vers l'intérieur, en utilisant de l'air comprimé.
3. En cas de fortes salissures, lavez le brûleur avec une solution savonneuse, puis rincez à l'eau claire.

8.6 Nettoyage du porte-injecteur



1. Vérifiez que les composants du porte-injecteur ne sont ni encrassés, ni abîmés. Ne démontez surtout pas les injecteurs !
2. Nettoyez les composants encrassés avec un pinceau souple hors de la pièce d'installation et changez les composants endommagés le cas échéant.
3. Vérifiez que les injecteurs ne sont pas bouchés. S'il y a un injecteur bouché, débouchez-le avec précaution en faisant attention à ne pas l'endommager.

8.7 Démontage du coupe-tirage antirefouleur




1. Débranchez les câbles du capteur des gaz de combustion.
2. Retirez les deux vis des plaques de fixation de l'échangeur thermique.
3. Retirez les deux vis qui maintiennent le coupe-tirage antirefouleur sur le fond arrière du produit.
4. Retirez le coupe-tirage antirefouleur.

8.8 Nettoyage du coupe-tirage antirefouleur

1. Démontez le coupe-tirage antirefouleur. (→ page 17)
2. Retirez la poussière et les salissures des fentes du coupe-tirage antirefouleur par soufflage. Retirez la poussière et les salissures grasses de l'extérieur du coupe-tirage antirefouleur avec une brosse souple. N'utilisez pas d'eau, à moins d'avoir démonté le capteur des gaz de combustion.

8.9 Démontage de l'échangeur thermique



Attention !

Risque de dommages matériels en cas de détérioration de l'échangeur thermique !

Les dommages subis par l'échangeur thermique lors du montage et du démontage entraînent une usure précoce.

- Lors du montage et du démontage, veillez à ce que l'échangeur thermique ne soit ni endommagé ni déformé.
- Démontez l'échangeur thermique dans l'ordre prescrit.

1. Dévissez l'écrou-raccord du raccord d'eau chaude de l'échangeur thermique.
2. Dévissez la vis du collier de fixation du raccord d'eau chaude.
3. Retirez la sécurité de surchauffe qui est fixée avec une agrafe sur un tube situé à droite de l'échangeur thermique.
4. Retirez l'échangeur thermique.


8.10 Nettoyage de l'échangeur de chaleur

1. Rincez les ailettes de l'échangeur thermique avec un jet d'eau.
2. Utilisez une brosse douce pour enlever les salissures tenaces sur les ailettes de l'échangeur thermique.
 - Vérifiez que les ailettes de l'échangeur thermique ne se déforment pas.
3. Retirez la graisse et la poussière, en ajoutant le cas échéant une solution dégraissante dans une cuvette d'eau chaude.
4. Pour le détartrage, utilisez un produit détartrant usuel et respectez la documentation correspondante.
5. Rincez l'échangeur thermique à l'eau courante.

8.11 Réparation des dommages subis par le revêtement de l'échangeur thermique

1. Réparez les petits dommages subis par le revêtement de l'échangeur thermique en utilisant un crayon Supral.
2. Vérifiez qu'aucun dépôt ni résidu de graisse ne s'est incrusté dans les emplacements abîmés.
3. Agitez vigoureusement le crayon Supral avant de l'utiliser.
4. Appliquez le revêtement en couche fine et uniforme.

8.12 Contrôlez la valve à eau



1. Enlevez du raccord d'eau froide la conduite du raccordement du filtre d'eau froide (2).
2. Vérifiez que le filtre d'eau froide (3) derrière le raccord d'eau froide n'est pas encrassé ni entartré.
3. Si le filtre d'eau froide est encrassé ou entartré, retirez l'agrafe (1) et sortez le raccord d'eau froide.
4. Retirez le filtre d'eau froide du raccord d'eau froide, puis nettoyez le filtre.
5. Remplacez le filtre d'eau froide dans le raccord d'eau froide.
6. Remplacez le raccord d'eau froide dans le logement prévu à cet effet dans le produit, puis fermez l'agrafe.
7. Fixez à nouveau la conduite de raccordement d'eau froide sur le raccord d'eau froide.
8. Vérifiez qu'il est possible de tourner l'axe du bouton de sélection de température. Dans le cas contraire, desserrez l'agrafe se trouvant sur l'axe du bouton de


sélection de température, retirez-la, puis nettoyez l'axe du bouton de sélection de température.

9. Vérifiez que le presse-étoupe est étanche. Si le presse-étoupe n'est pas étanche, remplacez la valve à eau.

8.13 Contrôle de la charge de chauffage

- Contrôlez la charge thermique en lisant la valeur de débit du gaz sur le compteur (méthode volumétrique) ou en mesurant la pression du brûleur (méthode mesure de la pression du brûleur).

Méthode volumétrique



- Pendant le contrôle, veillez à ce qu'aucun gaz secondaire (par ex. mélange gaz de pétrole liquéfié-air) ne soit introduit pour la couverture maximale des besoins. À cet égard, veuillez contacter le service de distribution du gaz compétent.
- Pendant le contrôle, veillez à ce qu'aucune autre chaudière gaz ne soit en fonctionnement.
- Mettez le produit en fonctionnement.
- Tournez le sélecteur de température (1) jusqu'à la butée dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la quantité d'eau et régler la température maximale de l'eau.
- Tournez le bouton de réglage de puissance (2) jusqu'à la butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la puissance maximale du produit.
- Calculez le débit de gaz requis au débit calorifique nominal conformément aux tableaux de réglage du gaz en annexe.
- Notez l'état du compteur à gaz.
- Ouvrez le robinet d'eau à fond et tirez de l'eau chaude sanitaire de sorte que la quantité d'eau nominale s'écoule. (→ caractéristiques techniques).
- Au bout de 5 minutes de fonctionnement continu environ, relevez le débit du gaz sur le compteur et comparez cette valeur avec le débit du gaz au débit calorifique nominal indiqué dans les tableaux de réglage du gaz en annexe.



Remarque

Des écarts de $\pm 5\%$ sont autorisés.

Condition: L'écart est supérieur à ± 5 %

- ▶ Vérifiez que les injecteurs placés dans le porte-injecteur du brûleur sont corrects. Pour ce faire, comparez les marquages des injecteurs aux indications qui figurent dans les tableaux de réglage du gaz en annexe.
- ▶ Si les injecteurs en place ne sont pas les bons, veuillez contacter le service client. Ne mettez pas l'appareil en fonctionnement.
- ▶ Si les injecteurs placés sont corrects, passez à l'étape suivante.
- ▶ Démontez le brûleur. (→ page 15)
- ▶ Nettoyez le brûleur. (→ page 16)
- ▶ Procédez dans l'ordre inverse pour remonter le module du brûleur.
- ▶ Répétez le contrôle de la charge thermique.


Validité: sauf Belgique

- ▶ Si l'écart reste supérieur à ± 5 %, réglez la charge thermique maximale (→ page 19).

Validité: Belgique

- ▶ Si l'écart reste supérieur à ± 5 %, vérifiez la charge thermique (→ page 20).

Méthode mesure de la pression du brûleur



- ▶ Dévissez la vis d'étanchéité du raccord fileté de mesure (1) pour la pression du brûleur.
- ▶ Retirez le joint.
- ▶ Raccordez un manomètre (résolution minimale de 0,1 mbar).
- ▶ Mettez le produit en fonctionnement.
- ▶ Tournez le sélecteur de température jusqu'à la butée dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la quantité d'eau et régler la température maximale de l'eau.
- ▶ Tournez le bouton de réglage de puissance jusqu'à la butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la puissance maximale du produit.
- ▶ Ouvrez le robinet d'eau à fond et tirez de l'eau chaude sanitaire de sorte que la quantité d'eau nominale s'écoule. (→ caractéristiques techniques).

- ▶ Cherchez la pression du brûleur requise dans les tableaux de réglage du gaz en annexe, puis comparez la valeur obtenue avec la valeur correspondante du tableau.



Remarque

Des écarts de ± 10 % sont autorisés.

- ▶ Enlevez le manomètre.
- ▶ Placez la vis d'étanchéité et le joint sur le raccord fileté de mesure, serrez la vis d'étanchéité et vérifiez qu'elle est bien étanche.

Condition: L'écart est supérieur à ± 10 %

- ▶ Vérifiez que les injecteurs placés dans le porte-injecteur du brûleur sont corrects. Pour ce faire, comparez les marquages des injecteurs aux indications qui figurent dans les tableaux de réglage du gaz en annexe.
- ▶ Si les injecteurs en place ne sont pas les bons, veuillez contacter le service client. Ne mettez pas l'appareil en fonctionnement.
- ▶ Si les injecteurs placés sont corrects, passez à l'étape suivante.
- ▶ Démontez le brûleur. (→ page 15)
- ▶ Nettoyez le brûleur. (→ page 16)
- ▶ Procédez dans l'ordre inverse pour remonter le module du brûleur.
- ▶ Répétez le contrôle de la charge thermique.

Validité: sauf Belgique


- ▶ Si l'écart reste supérieur à ± 10 %, réglez la charge thermique maximale (→ page 19).

Validité: Belgique

- ▶ Si l'écart reste supérieur à ± 10 %, vérifiez la charge thermique maximale (→ page 20).

8.14 Réglage de la charge thermique maximale

Validité: sauf Belgique



1. Tournez le sélecteur de température jusqu'à la butée dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire

la quantité d'eau et régler la température maximale de l'eau.

2. Tournez le bouton de réglage de puissance jusqu'à la butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la puissance maximale du produit.
3. Dévissez la vis d'étanchéité du raccord fileté de mesure (1) de la pression du brûleur.
4. Raccordez un manomètre (résolution minimale de 0,1 mbar).



Attention !

Risque de fuite de gaz

La vis de réglage assure l'étanchéité au niveau du boîtier du mécanisme gaz.

- Ne dévissez surtout pas complètement la vis de réglage.

5. Réglez la charge thermique au maximum en agissant sur la vis de réglage (2) avec un tournevis à tête plate.
6. Relevez la valeur de la charge thermique maximale sur le manomètre.
7. S'il n'est pas possible de régler correctement les valeurs conformément aux tableaux de réglage du gaz en annexe, ne mettez pas le produit en fonctionnement et informez-en le service client.
8. Enlevez le manomètre.
9. Placez la vis d'étanchéité et le joint sur le raccord fileté de mesure, serrez la vis d'étanchéité et vérifiez qu'elle est bien étanche.

3. Dévissez la vis d'étanchéité du raccord fileté de mesure (1) pour la pression du brûleur.
4. Raccordez un manomètre (résolution minimale de 0,1 mbar).
5. Relevez la valeur de la charge thermique sur le manomètre.
6. Si les valeurs mesurées ne correspondent pas aux valeurs des tableaux de réglage du gaz en annexe, ne mettez pas le produit en fonctionnement et informez-en le service client Vaillant.
7. Enlevez le manomètre.
8. Placez la vis d'étanchéité et le joint sur le raccord fileté de mesure, serrez la vis d'étanchéité et vérifiez qu'elle est bien étanche.

8.16 Finalisation des travaux d'inspection et de maintenance


- Montez tous les composants dans l'ordre inverse.
- Montez l'habillage du produit (→ page 11).
- Mettez le produit en fonctionnement.
- Vérifiez que tous les dispositifs de commande, de régulation et de surveillance fonctionnent bien, et en particulier le capteur des gaz de combustion (→ page 13).
- Vérifiez que le produit et le système d'évacuation des gaz de combustion sont bien étanches.
- Dressez un compte-rendu de chaque intervention de maintenance.

8.17 Contrôle de l'étanchéité du produit

- Vérifiez que le produit est étanche. (→ page 14)

8.15 Contrôle de la charge de chauffage maximale

Validité: Belgique



1. Tournez le sélecteur de température jusqu'à la butée dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la quantité d'eau et régler la température maximale de l'eau.
2. Tournez le bouton de réglage de puissance jusqu'à la butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la puissance maximale du produit.

9 Mise hors service

- Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
- Fermez la soupape d'arrêt d'eau froide.
- Vidangez le produit. (→ page 15)

10 Mise au rebut de l'emballage

- Procédez à la mise au rebut de l'emballage dans les règles.
- Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.

11 Service après-vente

Validité: Belgique

Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site www.vaillant.be.

Validité: France

Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site www.vaillant.fr.

Annexe

A Liste de contrôle de mise en fonctionnement

N°	Procédure	Remarque	Outils nécessaires
1	Mise en fonctionnement du produit		
2	Contrôle du fonctionnement du capteur des gaz de combustion	Voir chapitre « Contrôle du fonctionnement du capteur des gaz de combustion ».	Ventilateur des gaz de combustion Vaillant
3	Contrôler l'étanchéité du circuit de gaz dans son ensemble	Utilisation d'un aérosol de détection des fuites ou un détecteur de gaz.	Aérosol de détection des fuites/détecteur de gaz
4	Contrôler l'étanchéité du circuit de l'eau dans son ensemble	Exécution d'un contrôle visuel.	
5	Mesure du tirage de cheminée	Le tirage ne doit pas dépasser 15 Pa au maximum. Si le tirage est trop important, il faut le limiter en utilisant des moyens appropriés.	Appareil de mesure de tirage de cheminée
6	Contrôle de combustion	Vérifier la sortie des gaz de combustion. Valeur de consigne au débit calorifique nominal : Effectuer la mesure au bout de 10 minutes de fonctionnement à la charge nominale. – Gaz naturel : CO 200 ppm Gaz de pétrole liquéfié : CO 300 ppm	Miroir Appareil de mesure du CO
7	Contrôle de la pression dynamique du gaz	Voir chapitre « Contrôle de la pression dynamique du gaz ».	Manomètre à tube en U ou manomètre numérique
8	Réglage du fonctionnement de l'eau chaude sanitaire		
9	Remettre la notice d'utilisation au client		
10	Apposer une étiquette « lire la notice d'utilisation » dans la langue de l'utilisateur à l'avant du produit		

B Dépannage

Anomalie	Cause possible	Mesure
Il n'est pas possible de mettre le produit en fonctionnement. La veilleuse ne s'allume pas.	L'alimentation gaz est coupée.	1. Assurez l'alimentation gaz. 2. Gaz de pétrole liquéfié : remplacez la bouteille de gaz vide par une bouteille pleine. 3. Vérifiez que la vanne d'arrêt du raccordement au gaz est ouverte.
	Il y a de l'air dans la conduite d'alimentation gaz.	► Ouvrez et fermez le robinet d'eau à plusieurs reprises pour éliminer l'air de l'alimentation gaz.
	Allumeur piézo-électrique défectueux.	► Remplacez le couple thermoélectrique complet.
	Sécurité de surchauffe ou capteur des gaz de combustion défectueux.	1. Contrôlez la sécurité de surchauffe et le capteur des gaz de combustion. 2. Remplacez le composant défectueux.
La veilleuse s'éteint après que le bouton de réglage de puissance a été relâché.	La sécurité de surchauffe s'est déclenchée ou est défectueuse.	► Remplacez le couple thermoélectrique complet.
	Le capteur des gaz de combustion est défectueux.	► Remplacez le couple thermoélectrique complet.
	La tension thermoélectrique est insuffisante.	► Remplacez le couple thermoélectrique complet.
La veilleuse brûle, mais le produit ne se met pas en fonctionnement.	La soupape d'arrêt d'eau froide est fermée.	► Veillez à ce que la soupape d'arrêt d'eau froide soit ouverte.
	Le tamis de l'entrée d'eau froide est encrassé.	► Nettoyez le tamis d'entrée d'eau froide.
Le produit s'éteint pendant le fonctionnement.	Mauvaise installation du système d'évacuation des gaz de combustion (tube des gaz de combustion trop court).	► Vérifiez que le système d'évacuation des gaz de combustion a été correctement installé et qu'il fonctionne correctement.

Anomalie	Cause possible	Mesure
Le produit s'éteint pendant le fonctionnement.	Le système d'évacuation des gaz de combustion ne fonctionne que partiellement, ce qui provoque une surchauffe (tube des gaz de combustion bouché).	► Vérifiez que le système d'évacuation des gaz de combustion a été correctement installé et qu'il fonctionne correctement.
	Rupture de câble ou court-circuit au niveau du câble de la sécurité de surchauffe ou du capteur des gaz de combustion.	► Contrôlez le câblage.
	Sécurité de surchauffe ou capteur des gaz de combustion défectueux.	1. Contrôlez la sécurité de surchauffe et le capteur des gaz de combustion. 2. Remplacez le composant défectueux.

C Tableaux de réglage du gaz

Validité: Belgique

Réglage d'usine du gaz

Version de l'appareil pour	Gaz naturels		Gaz de pétrole liquéfié (GPL)	
Mention figurant sur la plaque signalétique	2E+ G20/G25 - 2,0-2,5 kPa (20-25 mbar)		3P G31 - 3,7 kPa (37 mbar)	
Réglage d'usine	G20		G31	
	114/1	144/1	114/1	144/1
Marquage injecteurs	085	085	050	051
Repère sur l'injecteur de veilleuse	0,25	0,25	0,18	0,18

Débit de gaz

Famille de gaz	Débit de gaz au débit calorifique nominal en l/min	
	114/1	144/1
Gaz naturel 2E (G20)	38,3	48,7
Gaz naturel 2E+ (G25)	41,7	52,8
Gaz de pétrole liquéfié 3P (G31)	14,8	18,8

Pression du brûleur

Famille de gaz	Pression du brûleur au débit calorifique nominal	
	114/1	144/1
Gaz naturel 2E (G20)	1,12 kPa (11,2 mbar)	1,38 kPa (13,8 mbar)
Gaz naturel 2E+ (G25)	1,48 kPa (14,8 mbar)	1,85 kPa (18,5 mbar)
Gaz de pétrole liquéfié 3P (G31)	3,17 kPa (31,7 mbar)	3,45 kPa (34,5 mbar)

D Tableaux de réglage du gaz

Validité: France

Réglage d'usine du gaz

Version de l'appareil pour	Gaz naturels		Gaz de pétrole liquéfié (GPL)	
Mention figurant sur la plaque signalétique	2E+ G20/G25 - 2,0-2,5 kPa (20-25 mbar)		3P G31 - 3,7 kPa (37 mbar)	
Réglage d'usine	G20		G31	
	114/1	144/1	114/1	144/1
Marquage injecteurs	085	085	050	051
Repère sur l'injecteur de veilleuse	0,25	0,25	0,18	0,18

Débit de gaz

Famille de gaz	Débit de gaz au débit calorifique nominal en l/min	
	114/1	144/1
Gaz naturel 2H (G20)	38,3	48,7
Gaz naturel 2E+ (G25)	41,7	52,8
Gaz de pétrole liquéfié 3P (G31)	14,8	18,8

Pression du brûleur

Famille de gaz	Pression du brûleur au débit calorifique nominal	
	114/1	144/1
Gaz naturel 2H (G20)	1,12 kPa (11,2 mbar)	1,38 kPa (13,8 mbar)
Gaz naturel 2E+ (G25)	1,48 kPa (14,8 mbar)	1,85 kPa (18,5 mbar)
Gaz de pétrole liquéfié 3P (G31)	3,17 kPa (31,7 mbar)	3,45 kPa (34,5 mbar)

E Intervalles d'inspection et de maintenance

Le tableau suivant indique les spécifications minimales du fabricant en matière d'intervalles d'inspection et de maintenance. Si les prescriptions et les directives nationales stipulent des intervalles d'inspection et de maintenance plus courts, vous devez vous conformer à ces intervalles plutôt qu'à ceux recommandés par le fabricant. Procédez aux opérations préalables et aux opérations de finalisation pour chaque travail d'inspection et d'entretien.

#	Travaux de maintenance	Intervalle	
1	Éliminez les salissures du produit	Tous les ans	
2	Vérifiez que le capteur des gaz de combustion n'est pas endommagé ni encrassé. Vérifiez que le capteur des gaz de combustion fonctionne bien en bloquant totalement les gaz de combustion avec un ventilateur des gaz de combustion	Tous les ans	
3	Vérifiez que la sécurité de surchauffe n'est pas encrassée ni endommagée	Tous les ans	
4	Nettoyage du brûleur	Si nécessaire, tous les 2 ans au minimum	16
5	Nettoyage de l'échangeur de chaleur	Si nécessaire, tous les 2 ans au minimum	18
6	Nettoyage du porte-injecteur	Si nécessaire, tous les 2 ans au minimum	16
7	Nettoyage du coupe-tirage antirefouleur	Si nécessaire, tous les 2 ans au minimum	17
8	Vérifiez que l'électrode d'allumage et le couple thermoélectrique ne sont pas endommagés et changez tous les composants déformés ou endommagés	Tous les ans	
9	Vérifiez que les joints des raccords filetés de mesure ne sont pas endommagés et changez les éléments endommagés	Tous les ans	
10	Testez le fonctionnement du détecteur de débit d'eau (microrupteur)	Tous les ans	
11	Effectuez un test de fonctionnement du produit, et notamment de la production d'eau chaude sanitaire	Tous les ans	
12	Contrôle d'étanchéité	Tous les ans	14
13	Contrôle de la charge de chauffage	Tous les ans	18
14	Contrôlez la flamme. La flamme ne doit pas parvenir jusqu'au conduit de l'échangeur thermique	Si nécessaire, tous les 2 ans au minimum	
15	Inspectez les raccords filetés de mesure et les tuyaux	Tous les ans	
16	Débranchez la connexion entre le couple thermoélectrique et l'aimant de fixation pour couper le flux de chaleur. Le produit doit s'arrêter	Tous les ans	
17	Contrôlez la valve à eau	Si nécessaire, tous les 2 ans au minimum	18
18	Consignez les opérations de maintenance effectuées et les valeurs des gaz de combustion mesurées	Tous les ans	
19	Vérifiez l'absence de sortie des gaz de combustion au niveau du coupe-tirage antirefouleur du produit avec les portes et les fenêtres fermées et l'habillage monté	Tous les ans	

F Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques – généralités

	MAG 114/1 Z(E-BE/FR)	MAG 114/1 Z(P-BE/FR)	MAG 144/1 Z(E-BE)	MAG 144/1 Z(P-BE)
Pays de destination (désignation ISO 3166)	BE, FR	BE, FR	BE	BE
Catégories d'appareils autorisées	I _{2E+} (BE), II _{2E+3P} (FR)	I _{3P} (BE), II _{2E+3P} (FR)	I _{2E+}	I _{3P}
Dimension de l'appareil, hauteur	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm
Dimension de l'appareil, largeur	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Dimensions du produit, profondeur (interrupteur rotatif incl.)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Diamètre raccordement du tube des gaz de combustion	110 mm	110 mm	130 mm	130 mm
Longueur min. du tube des gaz de combustion	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Diamètre du raccordement du gaz	1/2" conique	1/2" conique	1/2" conique	1/2" conique
Diamètre du raccord d'eau (entrée)	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Diamètre du raccord d'eau (sortie)	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Poids net	10,9 kg	10,9 kg	12,2 kg	12,2 kg
Poids brut	13,8 kg	13,8 kg	15,1 kg	15,1 kg
Marque d'homologation/n° d'enregistrement	2806DP0322	2806DP0322	2806DP0322	2806DP0322

	MAG 144/1 Z(E-FR)	MAG 144/1 Z(P-FR)
Pays de destination (désignation ISO 3166)	FR	FR
Catégories d'appareils autorisées	II _{2E+3P}	II _{2E+3P}
Dimension de l'appareil, hauteur	680 mm	680 mm
Dimension de l'appareil, largeur	350 mm	350 mm
Dimensions du produit, profondeur (interrupteur rotatif incl.)	270 mm	270 mm
Diamètre raccordement du tube des gaz de combustion	130 mm	130 mm
Longueur min. du tube des gaz de combustion	0,5 m	0,5 m
Diamètre du raccordement du gaz	1/2" conique	1/2" conique
Diamètre du raccord d'eau (entrée)	G1/2"	G1/2"
Diamètre du raccord d'eau (sortie)	G1/2"	G1/2"
Poids net	12,2 kg	12,2 kg
Poids brut	15,1 kg	15,1 kg
Marque d'homologation/n° d'enregistrement	2806DP0322	2806DP0322

Caractéristiques techniques – puissance/charge

	MAG 114/1 Z(E-BE/FR)	MAG 114/1 Z(P-BE/FR)	MAG 144/1 Z(E-BE)	MAG 144/1 Z(E-FR)
Quantité d'eau chaude à la position du sélecteur de température Très chaud	2,3 ... 5,5 l/min	2,3 ... 5,5 l/min	3,2 ... 7,0 l/min	3,2 ... 7,0 l/min
Quantité d'eau chaude à la position du sélecteur de température Chaud	5,0 ... 11,0 l/min	5,0 ... 11,0 l/min	6,2 ... 14,0 l/min	6,2 ... 14,0 l/min
Charge thermique max. (rapportée à la puissance calorifique H _i)	21,7 kW	21,7 kW	27,7 kW	27,7 kW
Charge thermique min. (Q _{min.})	7,6 kW	7,6 kW	9,7 kW	9,7 kW
Puissance utile max. (P _{max.})	18,1 kW	18,1 kW	23,1 kW	23,1 kW
Puissance utile min. (P _{min.})	6,4 kW	6,4 kW	8,3 kW	8,3 kW

	MAG 114/1 Z(E-BE/FR)	MAG 114/1 Z(P-BE/FR)	MAG 144/1 Z(E-BE)	MAG 144/1 Z(E-FR)
Plage de régulation	6,4 ... 18,1 kW	6,4 ... 18,1 kW	8,3 ... 23,1 kW	8,3 ... 23,1 kW
Pression d'eau max. admissible $P_{w \text{ max.}}$	1,3 MPa (13,0 bar)	1,3 MPa (13,0 bar)	1,3 MPa (13,0 bar)	1,3 MPa (13,0 bar)
Pression d'eau min. admissible $P_{w \text{ min.}}$ avec le sélecteur de température en position « tiède »	27 kPa (270 mbar)	27 kPa (270 mbar)	38 kPa (380 mbar)	38 kPa (380 mbar)
Pression d'eau min. admissible $P_{w \text{ min.}}$ avec le sélecteur de température en position « chaud »	13 kPa (130 mbar)	13 kPa (130 mbar)	19 kPa (190 mbar)	19 kPa (190 mbar)
Température des gaz de combustion à puissance utile max.	200 °C	200 °C	185 °C	185 °C
Température des gaz de combustion à puissance utile min.	105 °C	105 °C	90 °C	90 °C
Tirage de cheminée min.	1,5 Pa	1,5 Pa	1,5 Pa	1,5 Pa
Tirage min. de cheminée en cas d'utilisation d'un clapet des gaz de combustion thermopiloté	10,0 Pa	10,0 Pa	10,0 Pa	10,0 Pa

	MAG 144/1 Z(P-BE)	MAG 144/1 Z(P-FR)
Quantité d'eau chaude à la position du sélecteur de température Très chaud	3,2 ... 7,0 l/min	3,2 ... 7,0 l/min
Quantité d'eau chaude à la position du sélecteur de température Chaud	6,2 ... 14,0 l/min	6,2 ... 14,0 l/min
Charge thermique max. (rapportée à la puissance calorifique H_i)	27,7 kW	27,7 kW
Charge thermique min. ($Q_{\text{min.}}$)	9,7 kW	9,7 kW
Puissance utile max. ($P_{\text{max.}}$)	23,1 kW	23,1 kW
Puissance utile min. ($P_{\text{min.}}$)	8,3 kW	8,3 kW
Plage de régulation	8,3 ... 23,1 kW	8,3 ... 23,1 kW
Pression d'eau max. admissible $P_{w \text{ max.}}$	1,3 MPa (13,0 bar)	1,3 MPa (13,0 bar)
Pression d'eau min. admissible $P_{w \text{ min.}}$ avec le sélecteur de température en position « tiède »	38 kPa (380 mbar)	38 kPa (380 mbar)
Pression d'eau min. admissible $P_{w \text{ min.}}$ avec le sélecteur de température en position « chaud »	19 kPa (190 mbar)	19 kPa (190 mbar)
Température des gaz de combustion à puissance utile max.	185 °C	185 °C
Température des gaz de combustion à puissance utile min.	90 °C	90 °C
Tirage de cheminée min.	1,5 Pa	1,5 Pa
Tirage min. de cheminée en cas d'utilisation d'un clapet des gaz de combustion thermopiloté	10,0 Pa	10,0 Pa

Caractéristiques techniques – gaz naturel G20

	MAG 114/1 Z(E-BE/FR)	MAG 114/1 Z(P-BE/FR)	MAG 144/1 Z(E-BE)	MAG 144/1 Z(E-FR)
Valeur de raccordement du gaz à puissance utile max.	2,30 m³/h	2,30 m³/h	2,92 m³/h	2,92 m³/h
Pression du raccordement du gaz à la puissance de chauffage max.	1,7 ... 2,5 kPa (17,0 ... 25,0 mbar)	1,7 ... 2,5 kPa (17,0 ... 25,0 mbar)	1,7 ... 2,5 kPa (17,0 ... 25,0 mbar)	1,7 ... 2,5 kPa (17,0 ... 25,0 mbar)
Nombre d'injecteurs	24	24	28	28
Injecteur	0,85 mm	0,85 mm	0,85 mm	0,85 mm
Pression du brûleur	1,12 kPa (11,20 mbar)	1,12 kPa (11,20 mbar)	1,38 kPa (13,80 mbar)	1,38 kPa (13,80 mbar)
Besoins en air pour la combustion à la charge thermique max.	38,77 m³/h	38,77 m³/h	50,24 m³/h	50,24 m³/h

	MAG 114/1 Z(E-BE/FR)	MAG 114/1 Z(P-BE/FR)	MAG 144/1 Z(E-BE)	MAG 144/1 Z(E-FR)
Besoins en air pour la combustion à la charge thermique min.	30,62 m³/h	30,62 m³/h	40,55 m³/h	40,55 m³/h
Teneur en CO ₂ à la puissance de chauffage max.	6,30 %	6,30 %	6,20 %	6,20 %
Teneur en CO ₂ à la puissance de chauffage min.	2,70 %	2,70 %	2,60 %	2,60 %
Débit massique maxi des gaz de combustion	12,04 g/s	12,04 g/s	18,76 g/s	18,76 g/s
Débit massique mini des gaz de combustion.	9,12 g/s	9,12 g/s	14,91 g/s	14,91 g/s

	MAG 144/1 Z(P-BE)	MAG 144/1 Z(P-FR)
Valeur de raccordement du gaz à puissance utile max.	2,92 m³/h	2,92 m³/h
Pression du raccordement du gaz à la puissance de chauffage max.	1,7 ... 2,5 kPa (17,0 ... 25,0 mbar)	1,7 ... 2,5 kPa (17,0 ... 25,0 mbar)
Nombre d'injecteurs	28	28
Injecteur	0,85 mm	0,85 mm
Pression du brûleur	1,38 kPa (13,80 mbar)	1,38 kPa (13,80 mbar)
Besoins en air pour la combustion à la charge thermique max.	50,24 m³/h	50,24 m³/h
Besoins en air pour la combustion à la charge thermique min.	40,55 m³/h	40,55 m³/h
Teneur en CO ₂ à la puissance de chauffage max.	6,20 %	6,20 %
Teneur en CO ₂ à la puissance de chauffage min.	2,60 %	2,60 %
Débit massique maxi des gaz de combustion	18,76 g/s	18,76 g/s
Débit massique mini des gaz de combustion.	14,91 g/s	14,91 g/s

Caractéristiques techniques – gaz naturel G25

Validité: Belgique OU France

	MAG 114/1 Z(E-BE/FR)	MAG 114/1 Z(P-BE/FR)	MAG 144/1 Z(E-BE)	MAG 144/1 Z(E-FR)
Valeur de raccordement du gaz à puissance utile max.	2,50 m³/h	2,50 m³/h	3,17 m³/h	3,17 m³/h
Pression du raccordement du gaz	2,0 ... 3,0 kPa (20,0 ... 30,0 mbar)	2,0 ... 3,0 kPa (20,0 ... 30,0 mbar)	2,0 ... 3,0 kPa (20,0 ... 30,0 mbar)	2,0 ... 3,0 kPa (20,0 ... 30,0 mbar)
Nombre d'injecteurs	24	24	28	28
Injecteur	0,85 mm	0,85 mm	0,85 mm	0,85 mm
Pression du brûleur	14,8 mbar	14,8 mbar	18,5 mbar	18,5 mbar
Besoins en air pour la combustion à la charge thermique max.	39,9 m³/h	39,9 m³/h	52,5 m³/h	52,5 m³/h
Besoins en air pour la combustion à la charge thermique min.	31,1 m³/h	31,1 m³/h	41,6 m³/h	41,6 m³/h
Teneur en CO ₂ à la puissance de chauffage max.	5,67 %	5,67 %	5,50 %	5,50 %
Teneur en CO ₂ à la puissance de chauffage min.	2,60 %	2,60 %	2,47 %	2,47 %
Débit massique maxi des gaz de combustion	14,03 g/s	14,03 g/s	18,36 g/s	18,36 g/s
Débit massique mini des gaz de combustion.	11,37 g/s	11,37 g/s	14,21 g/s	14,21 g/s

	MAG 144/1 Z(P-BE)	MAG 144/1 Z(P-FR)
Valeur de raccordement du gaz à puissance utile max.	3,17 m³/h	3,17 m³/h
Pression du raccordement du gaz	2,0 ... 3,0 kPa (20,0 ... 30,0 mbar)	2,0 ... 3,0 kPa (20,0 ... 30,0 mbar)
Nombre d'injecteurs	28	28
Injecteur	0,85 mm	0,85 mm
Pression du brûleur	18,5 mbar	18,5 mbar
Besoins en air pour la combustion à la charge thermique max.	52,5 m³/h	52,5 m³/h
Besoins en air pour la combustion à la charge thermique min.	41,6 m³/h	41,6 m³/h
Teneur en CO ₂ à la puissance de chauffage max.	5,50 %	5,50 %
Teneur en CO ₂ à la puissance de chauffage min.	2,47 %	2,47 %
Débit massique maxi des gaz de combustion	18,36 g/s	18,36 g/s
Débit massique mini des gaz de combustion.	14,21 g/s	14,21 g/s

Caractéristiques techniques – gaz de pétrole liquéfié G31

	MAG 114/1 Z(E-BE/FR)	MAG 114/1 Z(P-BE/FR)	MAG 144/1 Z(E-BE)	MAG 144/1 Z(E-FR)
Valeur de raccordement du gaz à puissance utile max.	1,69 kg/h	1,69 kg/h	2,15 kg/h	2,15 kg/h
Pression du raccordement du gaz à la puissance de chauffage max.	2,5 ... 4,5 kPa (25,0 ... 45,0 mbar)	2,5 ... 4,5 kPa (25,0 ... 45,0 mbar)	2,5 ... 4,5 kPa (25,0 ... 45,0 mbar)	2,5 ... 4,5 kPa (25,0 ... 45,0 mbar)
Nombre d'injecteurs	24	24	28	28
Injecteur	0,5 mm	0,5 mm	0,51 mm	0,51 mm
Pression du brûleur	31,7 mbar	31,7 mbar	34,5 mbar	34,5 mbar
Besoins en air pour la combustion à la charge thermique max.	38,3 m³/h	38,3 m³/h	49,84 m³/h	49,84 m³/h
Besoins en air pour la combustion à la charge thermique min.	28,9 m³/h	28,9 m³/h	38,04 m³/h	38,04 m³/h
Teneur en CO ₂ à la puissance de chauffage max.	7,30 %	7,30 %	7,15 %	7,15 %
Teneur en CO ₂ à la puissance de chauffage min.	3,30 %	3,30 %	3,20 %	3,20 %
Débit massique maxi des gaz de combustion	13,81 g/s	13,81 g/s	18,73 g/s	18,73 g/s
Débit massique mini des gaz de combustion.	11,55 g/s	11,55 g/s	14,93 g/s	14,93 g/s

	MAG 144/1 Z(P-BE)	MAG 144/1 Z(P-FR)
Valeur de raccordement du gaz à puissance utile max.	2,15 kg/h	2,15 kg/h
Pression du raccordement du gaz à la puissance de chauffage max.	2,5 ... 4,5 kPa (25,0 ... 45,0 mbar)	2,5 ... 4,5 kPa (25,0 ... 45,0 mbar)
Nombre d'injecteurs	28	28
Injecteur	0,51 mm	0,51 mm
Pression du brûleur	34,5 mbar	34,5 mbar
Besoins en air pour la combustion à la charge thermique max.	49,84 m³/h	49,84 m³/h
Besoins en air pour la combustion à la charge thermique min.	38,04 m³/h	38,04 m³/h
Teneur en CO ₂ à la puissance de chauffage max.	7,15 %	7,15 %
Teneur en CO ₂ à la puissance de chauffage min.	3,20 %	3,20 %

	MAG 144/1 Z(P-BE)	MAG 144/1 Z(P-FR)
Débit massique maxi des gaz de combustion	18,73 g/s	18,73 g/s
Débit massique mini des gaz de combustion.	14,93 g/s	14,93 g/s

Index

A	
Alimentation en air de combustion	4–5
B	
Brûleur	15–16
C	
Circuit des gaz de combustion	4
Contenu de la livraison	7
Corrosion	4
Coupe-tirage antirefouleur	4
D	
Dépannage	15
Dispositif de sécurité	5
Dispositif de surveillance des gaz de combustion	4
Documents	6
E	
Écart minimal	8
Échangeur thermique	18
Électrode d'allumage	15
Emplacement d'installation	4
Entartrage	12
Étanchéité	14, 20
Exécution des travaux de maintenance	15
Exécution des travaux d'inspection	15
F	
Fonctionnement sur air ambiant	4–5
G	
Gaz de combustion	4
Gaz de pétrole liquéfié	4, 12
Gel	5
Groupe de gaz	12
I	
Installateur spécialisé	3
M	
Marquage CE	7
Mise au rebut de l'emballage	20
Mise au rebut, emballage	20
Mise hors service	20
O	
Odeur de gaz	3
Odeur de gaz de combustion	4
Outillage	5
P	
Panneau avant, fermé	5
Pièces de rechange	15
Plaque signalétique	6
Poids	11
Porte-gicleur	16
Prescriptions	5
Q	
Qualifications	3
R	
Raccordement du gaz	12
Raccordement du tube des gaz de combustion	12
Raccordement hydraulique	12
Remise du produit à l'utilisateur	14
S	
Schéma	5
Système d'évacuation des gaz de combustion, monté	5
T	
Travaux d'inspection	20
Travaux de maintenance	20
U	
Utilisation conforme	3
V	
Valve à eau	18


Fournisseur**N.V. Vaillant S.A.**

Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos ■ Belgien, Belgique, België

Tel. 2 3349300 ■ Fax 2 3349319

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst 2 3349352

info@vaillant.be ■ www.vaillant.be



0020271945_04

SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France)

SAS au capital de 19 800 000 euros - RCS Créteil 312 574 346 ■ Siège social: 8 Avenue Pablo Picasso

94120 Fontenay-sous-Bois ■ France

Téléphone 01 4974 1111 ■ Fax 01 4876 8932

www.vaillant.fr

Éditeur/fabricant**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Deutschland

Tel. +49 (0)2191 18 0 ■ Fax +49 (0)2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Ces notices relèvent de la législation relative aux droits d'auteur et toute reproduction ou diffusion, qu'elle soit totale ou partielle, nécessite l'autorisation écrite du fabricant.

Sous réserve de modifications techniques.