

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid
Herstellwerk	Gelsenkirchen Nantes
Produkt	Sonnenkollektoren
Typ, Modell	VFK 145/2 V, VFK 145/2 H brand: auroTHERM
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 12975-1:2011-01 DIN EN 12975-2:2006-06 CEN-KEYMARK-Programmregeln Solarthermische Produkte Version 31 (2018-03)
Konformitätszeichen	
Registernummer	011-7S406 F
Gültig bis	2018-12-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

011-7S406 F von 2018-08-06

Technische Angaben

Siehe Datenblatt für den Prüfbericht von 2013-05-29

Bemerkung(en):

- Die Prüfung der Frostbeständigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.8 ist nicht erforderlich. Laut Herstellerangabe dürfen die zertifizierten Kollektoren in frostgefährdeten Gebieten nur unter Verwendung geeigneter Frostschutzmittel oder geeigneter Frostschutz-Regeleinrichtungen betrieben werden.

- Die optionale Prüfung der Schlagfestigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.10 wurde nicht durchgeführt.

**Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle**

TÜV Rheinland
Energie und Umwelt GmbH
Test Centre for Energy Appliances
Am Grauen Stein
51105 Köln

Prüfbericht(e)

Nr. 21221150_EN_P_145-2V, Nr. 21221150_EN_R_145-2V,
Nr. 21221150_EN_P_145-2H, Nr. 21221150_EN_R_145-2H von 2013-05-29

